

Fiche de produit relative à la consommation énergétique

Compress 6000 AW

Compress 6000

7739454516

Les données ci-dessous satisfont aux exigences des règlements (UE) N° 811/2013, N° 812/2013, N° 813/2013 et N° 814/2013 complétant la directive (UE) 2017/1369.

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	7739454516
Pompe à chaleur air-eau			oui
Équipé d'un dispositif de chauffage d'appoint ?			oui
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes)	Prated	kW	5
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus froides)	Prated	kW	6
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus chaudes)	Prated	kW	7
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Prated	kW	5
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	Prated	kW	5
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	Prated	kW	7
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes)	η_s	%	145
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus froides)	η_s	%	128
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus chaudes)	η_s	%	158
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	η_s	%	203
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	η_s	%	160
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	η_s	%	230
Classe d'efficacité énergétique			A++
Classe d'efficacité énergétique (application à basse température)			A++
Classe du régulateur de température			II
Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		%	2,0
Puissance calorifique à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj			
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	5,1
Tj = - 7 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	6,3
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,1
Tj = + 2 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	2,9
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	2,8
Tj = + 7 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	2,7
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,5
Tj = + 12 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	1,8
Tj = Température bivalente (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	6,1
Tj = Température bivalente (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	7,3
Tj = Température limite de fonctionnement	Pdh	kW	4,3
Tj = Température limite de fonctionnement (application à basse température)	Pdh	kW	4,3
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C)	Pdh	kW	4,6
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) (application à basse température)	Pdh	kW	3,8
Température bivalente (conditions climatiques moyennes)	T _{biv}	°C	-10
Température bivalente (conditions climatiques plus chaudes)	T _{biv}	°C	2

Fiche de produit relative à la consommation énergétique

Compress 6000 AW

Compress 6000

7739454516

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	7739454516
Température bivalente (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	T_{biv}	°C	-10
Coefficient de dégradation $T_j = -7\text{ °C}$	Cdh		1,0
Coefficient de performance ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure T_j			
$T_j = -7\text{ °C}$	COPd		2,23
$T_j = -7\text{ °C}$ (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		3,00
$T_j = +2\text{ °C}$ (conditions climatiques moyennes)	COPd		3,49
$T_j = +2\text{ °C}$ (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		4,86
$T_j = +7\text{ °C}$ (conditions climatiques moyennes)	COPd		4,95
$T_j = +7\text{ °C}$ (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		6,80
$T_j = +12\text{ °C}$ (conditions climatiques moyennes)	COPd		7,73
$T_j = +12\text{ °C}$ (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		9,63
Température bivalente (conditions climatiques moyennes)	COPd		1,84
Température bivalente (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		2,56
$T_j =$ Température limite de fonctionnement	COPd		1,61
$T_j =$ Température limite de fonctionnement (application à basse température)	COPd		1,61
Pour les pompes à chaleur air-eau : $T_j = -15\text{ °C}$ (si $TOL < -20\text{ °C}$)	COPd		1,81
Pour les pompes à chaleur air-eau : $T_j = -15\text{ °C}$ (si $TOL < -20\text{ °C}$) (application basse température)	COPd		2,41
Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement	TOL	°C	-20
Conditions nominales standard pour la détermination du COP_N selon EN 14511 (haute température)			2,74
Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	°C	60
Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif			
Mode arrêt	P_{OFF}	kW	0,017
Mode arrêt par thermostat	P_{TO}	kW	0,017
En mode veille	P_{SB}	kW	0,017
Mode résistance de carter active	P_{CK}	kW	0,031
Dispositif de chauffage d'appoint			
Puissance thermique nominale	P_{sup}	kW	0,0
Puissance thermique nominale (application basse température, conditions climatiques moyennes)	P_{sup}	kW	0,0
Type d'énergie utilisée			Electrique
Autres caractéristiques			
Régulation de la puissance			variable
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	L_{WA}	dB	56
Consommation annuelle d'énergie	Q_{HE}	kWh	3585
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques plus froides)	Q_{HE}	kWh	4558
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques plus chaudes)	Q_{HE}	kWh	2429
Consommation annuelle d'énergie (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Q_{HE}	kWh	3161
Consommation annuelle d'énergie (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	Q_{HE}	kWh	3801
Consommation annuelle d'énergie (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	Q_{HE}	kWh	2281
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur		m^3/h	2900

Fiche de produit relative à la consommation énergétique

Compress 6000 AW

Compress 6000

7739454516

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	7739454516
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur (application à basse température)		m ³ /h	2900

Fiche de système relative à la consommation énergétique

Compress 6000 AW

Compress 6000

7739454516

Les données ci-dessous satisfont aux exigences des règlements (UE) N° 811/2013, N° 812/2013, N° 813/2013 et N° 814/2013 complétant la directive (UE) 2017/1369.

L'efficacité énergétique indiquée dans cette fiche de données pour la combinaison de produits peut légèrement diverger de l'efficacité énergétique après son montage dans un bâtiment, car celle-ci est influencée par d'autres facteurs, comme les pertes thermiques dans le système de distribution et les dimensions des produits par rapport à la taille et aux propriétés du bâtiment.

Indications pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux		
I	Valeur de l'efficacité énergétique, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal	145 %
II	Coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d'appoint d'un produit combiné	0,00 -
III	Valeur de l'expression mathématique $294/(11 \cdot Prated)$	5,94 -
IV	Valeur de l'expression mathématique $115/(11 \cdot Prated)$	2,32 -
V	Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides	17 %
VI	Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes	13 %

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur **I** = **1** 145 %

Régulateur de température (De la fiche de données du régulateur de température) + **2** 2,0 %

Classe : I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

Chaudière d'appoint (De la fiche de données de la chaudière) (- I) x II = - **3** %

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

Contribution solaire (De la fiche de données du dispositif solaire) (III x + IV x) x 0,45 x (/ 100) x = + **4** %

Taille du capteur (en m²)

Volume du ballon (en m³)

Efficacité utile du capteur (en %)

Classe du ballon : A⁺ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné
- dans les conditions climatiques moyennes : **5** 147 %

Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A⁺ ≥ 98 %, A⁺⁺ ≥ 125 %, A⁺⁺⁺ ≥ 150 %

A⁺⁺

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

- dans les conditions climatiques plus froides : **5** 147 - V = 130 %

- dans les conditions climatiques plus chaudes : **5** 147 + VI = 160 %

