

# Fiche de produit relative à la consommation énergétique

## Compress 6000 AW

Compress 6000

7739454520

Les données ci-dessous satisfont aux exigences des règlements (UE) N° 811/2013, N° 812/2013, N° 813/2013 et N° 814/2013 complétant la directive (UE) 2017/1369.

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	7739454520
Pompe à chaleur air-eau			oui
Équipé d'un dispositif de chauffage d'appoint ?			oui
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes)	Prated	kW	10
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus froides)	Prated	kW	9
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus chaudes)	Prated	kW	11
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Prated	kW	11
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	Prated	kW	10
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	Prated	kW	13
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes)	$\eta_s$	%	145
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus froides)	$\eta_s$	%	134
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus chaudes)	$\eta_s$	%	166
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	$\eta_s$	%	197
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	$\eta_s$	%	160
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	$\eta_s$	%	228
Classe d'efficacité énergétique			A++
Classe d'efficacité énergétique (application à basse température)			A++
Classe du régulateur de température			II
Contribution du régulateur de température à l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux		%	2,0
<b>Puissance calorifique à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj</b>			
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	9,1
Tj = - 7 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	10,4
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	5,5
Tj = + 2 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	6,5
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	5,1
Tj = + 7 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	4,2
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	6,1
Tj = + 12 °C (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	3,2
Tj = Température bivalente (conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	10,1
Tj = Température bivalente (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	Pdh	kW	12,1
Tj = Température limite de fonctionnement	Pdh	kW	7,3
Tj = Température limite de fonctionnement (application à basse température)	Pdh	kW	8,2
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C)	Pdh	kW	7,2
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) (application à basse température)	Pdh	kW	8,1
Température bivalente (conditions climatiques moyennes)	T <sub>biv</sub>	°C	-10
Température bivalente (conditions climatiques plus chaudes)	T <sub>biv</sub>	°C	2

# Fiche de produit relative à la consommation énergétique

## Compress 6000 AW

Compress 6000

7739454520

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	7739454520
Température bivalente (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	$T_{biv}$	°C	-10
Coefficient de dégradation $T_j = -7\text{ °C}$	Cdh		1,0
<b>Coefficient de performance ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure <math>T_j</math></b>			
$T_j = -7\text{ °C}$	COPd		2,21
$T_j = -7\text{ °C}$ (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		3,01
$T_j = +2\text{ °C}$ (conditions climatiques moyennes)	COPd		3,57
$T_j = +2\text{ °C}$ (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		4,86
$T_j = +7\text{ °C}$ (conditions climatiques moyennes)	COPd		4,88
$T_j = +7\text{ °C}$ (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		6,53
$T_j = +12\text{ °C}$ (conditions climatiques moyennes)	COPd		7,32
$T_j = +12\text{ °C}$ (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		8,93
Température bivalente (conditions climatiques moyennes)	COPd		1,86
Température bivalente (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	COPd		2,51
$T_j$ = Température limite de fonctionnement	COPd		1,55
$T_j$ = Température limite de fonctionnement (application à basse température)	COPd		1,51
Pour les pompes à chaleur air-eau : $T_j = -15\text{ °C}$ (si $TOL < -20\text{ °C}$ )	COPd		1,75
Pour les pompes à chaleur air-eau : $T_j = -15\text{ °C}$ (si $TOL < -20\text{ °C}$ ) (application basse température)	COPd		2,31
Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement	TOL	°C	-20
Conditions nominales standard pour la détermination du $COP_N$ selon EN 14511 (haute température)			2,58
Température maximale de service de l'eau de chauffage	WTOL	°C	60
<b>Consommation d'électricité dans les modes autres que le mode actif</b>			
Mode arrêt	$P_{OFF}$	kW	0,035
Mode arrêt par thermostat	$P_{TO}$	kW	0,021
En mode veille	$P_{SB}$	kW	0,035
Mode résistance de carter active	$P_{CK}$	kW	0,035
<b>Dispositif de chauffage d'appoint</b>			
Puissance thermique nominale	$P_{sup}$	kW	0,0
Puissance thermique nominale (application basse température, conditions climatiques moyennes)	$P_{sup}$	kW	0,0
Type d'énergie utilisée			Electrique
<b>Autres caractéristiques</b>			
Régulation de la puissance			variable
Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur	$L_{WA}$	dB	53
Consommation annuelle d'énergie	$Q_{HE}$	kWh	5869
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques plus froides)	$Q_{HE}$	kWh	6654
Consommation annuelle d'énergie (conditions climatiques plus chaudes)	$Q_{HE}$	kWh	3897
Consommation annuelle d'énergie (application à basse température, conditions climatiques moyennes)	$Q_{HE}$	kWh	5198
Consommation annuelle d'énergie (application à basse température, conditions climatiques plus froides)	$Q_{HE}$	kWh	6225
Consommation annuelle d'énergie (application à basse température, conditions climatiques plus chaudes)	$Q_{HE}$	kWh	3314
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur		m <sup>3</sup> /h	5600



## Fiche de produit relative à la consommation énergétique

### Compress 6000 AW

Compress 6000

7739454520

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	7739454520
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d'air nominal, à l'extérieur (application à basse température)		m <sup>3</sup> /h	5600

# Fiche de système relative à la consommation énergétique

## Compress 6000 AW

Compress 6000

7739454520

Les données ci-dessous satisfont aux exigences des règlements (UE) N° 811/2013, N° 812/2013, N° 813/2013 et N° 814/2013 complétant la directive (UE) 2017/1369.

L'efficacité énergétique indiquée dans cette fiche de données pour la combinaison de produits peut légèrement diverger de l'efficacité énergétique après son montage dans un bâtiment, car celle-ci est influencée par d'autres facteurs, comme les pertes thermiques dans le système de distribution et les dimensions des produits par rapport à la taille et aux propriétés du bâtiment.

Indications pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux		
<b>I</b>	Valeur de l'efficacité énergétique, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal	145 %
<b>II</b>	Coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d'appoint d'un produit combiné	0,00 -
<b>III</b>	Valeur de l'expression mathématique $294/(11 \cdot Prated)$	2,65 -
<b>IV</b>	Valeur de l'expression mathématique $115/(11 \cdot Prated)$	1,04 -
<b>V</b>	Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides	11 %
<b>VI</b>	Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes	21 %

**Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur** **I** = **1** 145 %

**Régulateur de température (De la fiche de données du régulateur de température)** + **2** 2,0 %

Classe : I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %

**Chaudière d'appoint (De la fiche de données de la chaudière)** (  - I ) x II = - **3**  %

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)

**Contribution solaire (De la fiche de données du dispositif solaire)** ( III x  + IV x  ) x 0,45 x (  / 100 ) x  = + **4**  %

Taille du capteur (en m<sup>2</sup>)

Volume du ballon (en m<sup>3</sup>)

Efficacité utile du capteur (en %)

Classe du ballon : A<sup>+</sup> = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81

**Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné**

- dans les conditions climatiques moyennes : **5** 147 %

**Classe d'efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes**

G < 30 %, F ≥ 30 %, E ≥ 34 %, D ≥ 36 %, C ≥ 75 %, B ≥ 82 %, A ≥ 90 %, A<sup>+</sup> ≥ 98 %, A<sup>++</sup> ≥ 125 %, A<sup>+++</sup> ≥ 150 %

**A<sup>++</sup>**

**Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux**

- dans les conditions climatiques plus froides : **5** 147 - V =  136 %

- dans les conditions climatiques plus chaudes : **5** 147 + VI =  168 %

